

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR AVLOPPSVATTENSYSTEM

Fastighetens adress _____

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR INFILTRERINGSBÄDD OCH MARKBÄDD

- Slamavskiljaren töms minst en gång per år;
- Slamavskiljarens kondition, täthet och funktionsduglighet granskas minst en gång per tio år;
- Den eventuella fördelningsbrunnens kondition och funktionsduglighet granskas minst en gång per år. I samband med granskningen rengörs fördelningsbrunnen;
- Konditionen av infiltrerings- eller markbäddens rör granskas minst en gång per tio år. I samband med granskningen rengörs rören;
- Alla tömningar utförs av en godkänd entreprenör som transporterar allt avfall ur avloppsvattensystemet till en godkänd mottagare;
- Tömningar, granskningar, underhåll och andra åtgärder bokförs, eventuella kvitton sparas.

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR SLUTEN TANK

- Avloppsvattentankens kondition, täthet och funktionsduglighet granskas minst en gång per fem år;
- Överflyllnadsalarmens funktion granskas minst en gång per år. I samband med granskningen rengörs sensorn;
- Alla tömningar utförs av en godkänd entreprenör, som transporterar allt avfall ur avloppsvattensystemet till en godkänd mottagare;
- Tömningar, granskningar, underhåll och andra åtgärder bokförs, eventuella kvitton sparas.

Kontaktuppgifter till den som planerat och byggt systemet:

Namn _____

Adress och telefonnummer _____

Över systemets/systemens funktionsduglighet, underhåll och granskningar ansvarar:

Namn _____ Telefon _____

Dessa bruks- och underhållsanvisningar förvaras på fastigheten och
Uppdateras vid behov.

Ort och datum

Fastighetsägarens underskrift

