

Liite 3: Suuntaa antavat suojaetäisyydet jäteveden käsittelyjärjestelmille ja puhdistetun jäteveden purkupaikoille

Suojaetäisyys	Puhdistetun jäteveden purkupaikka, minimietäisyys, m	Jätevesien käsittelyjärjestelmä, minimietäisyys, m	
		Pienpuhdistamo, umpisäiliö, saostussäiliö tai imeyttämö / suodattamo (kaikki jätevedet)	Pienpuhdistamo, umpisäiliö, saostussäiliö tai imeyttämö / suodattamo (vain harmaat vedet)
Talousvesikaivoon tai lämpökaivoon *)	20 m	30 – 50 m	20 – 50 m
vesistöön	10 m	30 m	20 m
ojaan **)	0 m	5 m	5 m
tontin rajaan **)	5 m	5 m	5 m
tiehen		5 m	5 m
rakennuksiin	20 m	5 m	5 m
Pohjaveteen	<ul style="list-style-type: none"> • Maahanimeyttämön jakokerroksen pohjasta tulee olla yhden metrin suojaetäisyys ylipään pohjaveden pintaan. • Maasuodattamon kokoomakerroksen pohjasta tulee olla 0,5 metrin suojaetäisyys ylipään pohjaveden pintaan. • Vesitiiviit saostussäiliöt, umpisäiliöt, pumppukaivot tai laitepuhdistamot on mahdollista sijoittaa vaikeissa olosuhteissa yleensä noin 0,5 metriä pohjaveden pinnan alapuolelle valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. 		
<p>*) Vähimmäissuojaetäisyys riippuu tontin maaperästä. Jätevesien käsittelyjärjestelmä on sijoitettu pohjaveden virtaussuunnassa talousvesikaivon tai lämpökaivon alapuolelle.</p> <p>***) Tarvitaan lupa naapurilta tai tiehallinnolta vesien johtamiseen esimerkiksi rajaojaan. Etäisyyksistä voidaan poiketa, jos naapuri antaa suostumuksensa.</p>			